

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГБУ СО ЯО УГЛИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ

(разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479)

ИНСТРУКЦИЯ № 19-01
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГБУ СО ЯО УГЛИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, принадлежащих ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат (далее по тексту- дом-интернат), и является обязательной для исполнения всеми работниками дома-интерната и получателями социальных услуг.
- 1.2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности дома-интерната несет директор дома-интерната в объеме Раздела 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
- 1.3. Должностные лица дома-интерната несут персональную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, определенных настоящей Инструкцией и Приказами по дому-интернату, в пределах своих должностных обязанностей.
- 1.4. Все работники дома-интерната несут персональную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, определенных настоящей Инструкцией и Приказами по дому-интернату, на всей территории, в зданиях и помещениях дома-интерната, а так же в закрепленных за ними объектах, должны знать места расположения средств связи и способы вызова пожарной охраны, места расположения ручных пожарных извещателей и первичных средств пожаротушения, правила пользования ими.
- 1.5. Назначение должностных лиц, других работников дома-интерната ответственными за пожарную безопасность территории, зданий и сооружений, отдельных помещений, а так же границы ответственности определяются Приказами по дому-интернату.
- 1.6. Обучение руководителей, должностных лиц, других работников дома-интерната производится на основании «Положения о противопожарной подготовке работников дома-интерната», разработанного на основе Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. №645.
- 1.7. Нарушение требований настоящей Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общие требования пожарной безопасности.

2.1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей.

2.1.1. Территория дома-интерната определяется периметром внешнего ограждения и должна своевременно очищаться от мусора, в летнее время обкашиваться, в зимнее время расчищаться от снега в пределах внутренних дорог дома-интерната и подъездных путей к зданиям и сооружениям, к противопожарным гидрантам, к эвакуационным выходам.

На указанной территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сооружение временных помещений, бытовок, навесов, складирование материалов, в том числе строительных, ближе 6 метров от основных корпусов дома-интерната, а так же в местах нахождения пожарных гидрантов и под воздушными линиями электропередачи и освещения.
- проведение несанкционированных руководством дома-интерната (директор, заместитель директора по общим вопросам) огневых работ (сварочных, паяльных, по разогреву мастики, битума и т.п.), а так же без соответствующих характеру работ мер пожарной безопасности.
- размещение горючих отходов вне установленных мест их хранения, оборудованных закрывающимися металлическими контейнерами.
- сжигание мусора.

2.1.2. Текущие объемно-планировочные решения зданий и сооружений не должны снижать степень огнестойкости, рассчитанную при строительстве зданий, применение отделочных строительных материалов должно соответствовать требованиям действующих Строительных Норм и Правил и Техническому Регламенту о требованиях пожарной безопасности.

В зданиях дома-интерната ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить на чердаках и в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, краски, лаки, резинотехнические изделия, баллоны с горючими газами, мебель, постельные принадлежности, предметы в горючей упаковке и таре, а так же саму тару.
- использовать чердаки, подвалы и вентиляционных камеры для организации складов, кладовок, мастерских.
- производить перепланировку зданий, нарушающую эксплуатацию противопожарных технических средств, снимать предусмотренные проектной документацией двери.
- устраивать в тамбурах, вестибюлях, фойе, холлах, коридорах, на лестничных клетках и маршах подсобные помещения и места хранения.
- загромождать мебелью и другими предметами доступ к средствам пожаротушения, электрощитам, выключателям электросети.
- проводить несанкционированные руководством дома-интерната (директор, заместитель директора по общим вопросам) огневые работы (сварочные,

паяльные), а так же без соответствующих характеру работ мер пожарной безопасности.

- использовать электрическую сеть с нагрузками, превышающими предельно допустимые нормы.
- использовать электроудлинители (за исключением временных и аварийных работ).
- при проведении культурно-массовых мероприятий использовать для украшений электрогирлянды, не проверенные специалистом и не имеющие сертификата соответствия, а так же бумагу, вату, марлю, пользоваться пиротехникой, бенгальскими огнями и свечами.
- использовать для бытовых нужд внутренний противопожарный водопровод,
- снимать и закрывать знаки пожарной безопасности.
- разукomплектовывать пожарные щиты, приводить в негодность средства пожаротушения.

2.1.3. При эксплуатации служебных и жилых помещений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приносить в здания и хранить в помещениях любые горючие жидкости, в том числе и для производственной необходимости.
- размещать мебель, бытовую технику и другие предметы ближе 0,5 метра от выхода из помещения, а так же у окна на ширину оконного проема.
- заколачивать распашные окна, или другими способами препятствовать свободному открытию оконных рам и распашных оконных решеток. Ключи от замков распашных оконных решеток хранить на оконном блоке на видном и доступном месте.
- использовать неисправные, нестандартные и самодельные электроприборы, электрочайники без автоматического теплового выключателя, кипятильники. Все бытовые электроприборы, используемые для нагрева воды (электрочайники) и приготовления пищи (электроплитки) должны иметь подставки из негорючего материала толщиной не менее 5 мм.
- использовать временную и самодельную электропроводку, а так же электроудлинители для постоянного электропитания бытовых электроприборов (холодильников, микроволновых печей, компьютерной техники, телевизоров, музыкальной аппаратуры).
- оставлять без присмотра электроприборы, включенные в электросеть, за исключением холодильников.
- снимать положенные по конструкции защитные колпаки и решетки с электроосветительных приборов, изготавливать самодельные светозащитные экраны (абжуры) на бра и торшеры, обертывать лампы освещения любыми материалами, размещать и закреплять на осветительных приборах и элементах электропроводки украшения.
- клеивать открытую электропроводку и решетки вытяжной вентиляции обоями, плакатами, календарями и другой печатной продукцией.
- захламлять помещения и мебель сгораемыми материалами и тарой (коробками, пакетами).

- устраивать сушилки на приборах отопления (батареях, трубах теплоснабжения), а так же ближе 0,5 метра от них.
- пользоваться открытым огнем.

2.1.4. К эвакуационным путям и выходам относятся общие коридоры, выходы из коридоров на лестничные клетки, лестничные клетки и марши, вестибюли и фойе, тамбуры, а так же выходы из здания.

На эвакуационных путях и выходах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- закрывать двери на замки, исключаящие их открывание изнутри без применения ключа.
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и марши, двери различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.
- размещать в коридорах мебель (шкафы, стеллажи, столы, кровати, банкетки и т.д.).
- устраивать в тамбурах сушилки, вешалки, места для размещения инвентаря.
- фиксировать в открытом положении самозакрывающиеся двери.

2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

2.2.1. При эксплуатации оборудования следует соблюдать следующие общие правила:

- перед началом работы проверить состояние электрической части оборудования, целостность электропроводки и состояние заземления, исправность органов управления, включателей, выключателей, автоматов защиты.
- не перегружать сеть электропитания, применять рекомендованные Инструкциями по эксплуатации оборудования режимы работы.
- по окончании рабочего дня удалять в установленное место горючие отходы, возникшие в процессе эксплуатации оборудования.
- не загромождать готовыми изделиями, предметами выходы из помещений, где размещено оборудование, подходы к средствам пожаротушения и выключателям электропитания.
- знать место расположения и уметь применять средства связи при пожаре и первичные средства пожаротушения.
- в случае появления предпосылок к пожару (искрение, повышенный нагрев проводов, характерный запах изоляции) немедленно отключить оборудование от электросети и сообщить непосредственному руководителю.

2.2.2. Для проведения пожароопасных работ необходимо получить разрешение руководства на их проведение. Право выдачи такого разрешения предоставлено директору и заместителю директора дома-интерната.

2.3. Порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов.

2.3.1. Хранение пожароопасных веществ и материалов допускается вне жилого корпуса дома-интерната в специально выделенных и оборудованных для этого помещениях, местах.

2.3.2 В сестринских комнатах отделений и кабинете врачей допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир) общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических ящиках.

2.4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

2.4.1. Все замеченные в течение дня недостатки в противопожарном состоянии объектов должны немедленно устраняться, для чего делается запись в журналах соответствующих специалистов (электромонтер, столяр, слесарь-сантехник) и докладывается непосредственному руководителю.

2.4.2. Противопожарный осмотр помещения проводится должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность этого здания, помещения, за 5 минут до окончания рабочего дня.

2.4.3. Порядок проведения противопожарного осмотра:

- выключить электроприборы, электрооборудование.
- удалить горючие отходы.
- проверить отсутствие горючих предметов на приборах отопления.
- проверить исправность датчиков автоматической пожарной сигнализации (равномерное мигание).
- выключить освещение.

2.5. Режим курения табака и расположение мест для курения.

2.5.1. Курение табака в зданиях и помещениях дома-интерната запрещено.

2.5.2. Разрешено курение табака:

- на территории в местах установки урн из негорючего материала, при наличии знака «Место для курения».

2.6. Порядок проезда и места стоянки автотранспорта.

2.6.1. Въездные ворота на территорию дома-интерната должны быть исправны и обеспечивать свободный проезд автотранспорта, в том числе специальной автотехники подразделений пожарной охраны.

2.6.2. Для места стоянки служебного и личного автотранспорта выделена площадка вдоль здания подстанции, мастерских и котельной, за исключением мест выезда из гаража.

2.6.3. Запрещена остановка и стоянка служебного и личного автотранспорта без нахождения в нем водителя в воротах дома-интерната, на внутренних дорогах, в местах подъезда к эвакуационным выходам из зданий, к гидрантам наружного противопожарного водопровода.

2.7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих отходов, содержания и хранения специальной одежды и обуви.

2.7.1. Местом сбора и временного хранения горючих отходов определена площадка, оборудованная металлическими контейнерами.

2.7.2. Уборка рабочих мест и помещений, в том числе от мусора и горючих отходов проводится по окончании рабочего дня, а так же в течение рабочего дня по мере необходимости или в соответствии с графиком уборки.

2.7.3. Запрещено накапливать на территории, в зданиях и помещениях мусор и горючие отходы; хранить промасленную ветошь, тару от спецжидкостей и масел в помещениях гаража.

2.7.4. Специальная одежда и обувь хранится в выделенных для этого местах. Специальная одежда со следами масла, краски, лака, растворителя, бензина храниться в металлических закрывающихся шкафах.

2.8. Специальные требования пожарной безопасности.

2.8.1. Предельно допустимое количество людей, одновременно находящихся в зданиях дома-интерната, не должно превышать 340 человек, в том числе проживающие в доме-интернате на постоянной основе- 265 человек, обслуживающий персонал- 75 человек, из них дневная смена медицинского персонала- 35 человек, ночная (суточная) смена медицинского персонала- 17 человек.

2.8.2. Лицом, ответственным за организацию оповещения и эвакуацию людей при пожаре, является суточная палатная (постовая) медицинская сестра отделения милосердия №3.

2.8.3. Лицом, ответственным за передачу информации в пожарную часть, в том числе о наличии в доме-интернате людей в ночное время, об отключении воды в системе водопровода, является суточная палатная (постовая) медицинская сестра отделения милосердия №3.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в дневное время в рабочие дни.
2. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в ночное время, в выходные и праздничные дни.
3. Инструкция о правилах пожарной безопасности для лиц, проживающих в доме-интернате.
4. Инструкция по назначению, содержанию и применению первичных средств пожаротушения.
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ.
6. Инструкция о мерах пожарной безопасности для объектов хранения (складов, кладовых).
7. Инструкция о мерах пожарной безопасности для стоянок автотранспорта (гаражей).
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности для мастерских (столярная мастерская, слесарная мастерская, электромастерская, швейная мастерская).
9. Инструкция о мерах пожарной безопасности для прачечной.
10. Инструкция о мерах пожарной безопасности для бани.
11. Инструкция о мерах пожарной безопасности для кухни-столовой.
12. Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений культурно-массового и культового назначения (актовый зал, библиотека, часовня, домашний храм).
13. Инструкция о мерах пожарной безопасности для служебных помещений (кабинетов административного и медицинского назначения).

Согласовано: Заместитель директора


_____ М.А.Кашелапова.

Разработал: Комендант


_____ Н.В.Комин.