



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

г. Углич
(место составления акта)

23 сентября 2019 года
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 157

По адресу: 152610, Ярославская область, г. Углич, Ярославское ш., д.11
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и
Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайнова А.В. № 157 от
05.09.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая** выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учре-
ждения социального обслуживания Ярославской области Угличский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов (далее ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки: 11 сентября 2019 года с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Про-
должительность: 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день (3 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,
Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): распоряжение № 157 от 05.09.2019г. направлено и получен ГБУ
СО ЯО Угличский дом-интернат 05.09.2019г. в 08 час. 44 мин. по электронной почте, оригинал
распоряжения вручен и.о. директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат Кашелаповой Маргари-
те Александровне 11.09.2019г. в 09 час. 00 мин.


(фамилия, имя, отчество, должность, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Крайнов Александр Викторович – главный государственный инспектор Угличского, Мышкинско-
го и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору, эксперт ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ по Ярославской области Курочкин Андрей Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кашелапова М.А. – и.о. директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат

Комин Н.В. - комендант ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не оборудовано АУПС помещение инвентарной в пищеблоке.	п. 61 ППР, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*, НПБ 110-03* п. 4, СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4.	ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
2.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей в здании прачечной.	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 84 п.7.	ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
3.	Аппаратура АУПС в пищеблоке столовой не подключена к пусковому устройству вентиляции, что предусмотрено рабочим проектом 16/17-ПС «Автоматическая пожарная сигнализация» (п. 12 пояснительной записки). Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке	п. 49, п. 61 ППР в РФ, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*, п. 13.1 НПБ 88-2001*, п. 12.4 СНИП 41-01-03, п. 4.3 СНИП 21-01-97*, СП 5.13130.2009* п. 14.1.	ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
4.	Уровень сигналов СОУЭ не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: 1 этаж: коридор, коридор отделения милосердия №3, склад сестры хозяйки отделения милосердия №3, помещение санитарок отделения милосердия №3, парикмахерская, кабинет ЛФК, столовая, кухня (раздевалка для персонала) 2 этаж: столовая, кабинет ароматерапии, кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, пост дежурной медсестры, кабинет №1	п. 61 ППР в РФ, ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*; п.п. 3.14, 3.15, 3.16, 3.18 НПБ 104-03; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 СП 3.13130.2009.	ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
5.	В поэтажных коридорах не обеспечено закрывание дверей, отделяющих части этажей (коридоры длиной более 60 м).	п. 36(г) ППР в РФ, ст. 55 ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ*, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*, п. 6.26* п. 7.17 СНИП 21-01-97*.	ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
6.	Допускается хранение мебели и других предметов в техническом помещении (теплоузел) на первом этаже у вахты.	п. 23(б) ППР в РФ	ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

• нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист от 23.09.2019г., предписание № 157/1/1 от 23.09.2019г., заключение № 40/Г/2019 от 13.09.2019г. о работоспособности системы АПС и СОУЭ, протокол №44/Г/2019г. от 05.10.2018г. испытаний уровня звукового сигнала СОУЭ, протокол № 28/Г/2019г. от 13.09.2019г. испытаний внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу, фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов по пожарному надзору
Крайнов А.В.


(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» 09 2019 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области**
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

Предписание N 157/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
Ярославской области Угличскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
(ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат)**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского и Мышкинского районов Ярославской области по пожарному надзору № 157 от 05.09.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 11 сентября 2019 года главным государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайновым Александром Викторовичем совместно со старшим инженером ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области Курочкиным А.В. проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Угличского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат), расположенного по адресу: 152610, Ярославская область, г. Углич, Ярославское ш., д.11. Проверка проведена в присутствии Кашелаповой М.А. – и.о директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат, Комина Н.В. - коменданта ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Оборудовать АУПС помещение инвентарной в пищеблоке.	п. 61 ППР, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*, НПБ 110-03* п. 4, СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4.	31.12.19	
2.	Обеспечить работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей в здании прачечной. Представить подтверждающую документацию.	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 84 п.7.	01.09.20	
3.	Аппаратуру АУПС в пищеблоке столовой подключить к пусковому устройству вентиляции. Обеспечить формирование аппаратурой АУПС сигнала на отключение вентсистемы в пищеблоке.	п. 49, п. 61 ППР в РФ, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*, п. 13.1 НПБ 88-2001*, п. 12.4 СНИП 41-01-03, п. 4.3 СНИП 21-01-97*, СП 5.13130.2009* п. 14.1.	01.09.20	

4.	Привести в соответствие с нормативными требованиями уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в защищаемых помещениях: 1 этаж: коридор, коридор отделения милосердия №3, склад сестры хозяйки отделения милосердия №3, помещение санитарок отделения милосердия №3, парикмахерская, кабинет ЛФК, столовая, кухня (раздевалка для персонала) 2 этаж: столовая, кабинет ароматерапии, кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, пост дежурной медсестры, кабинет №1	п. 61 ППР в РФ, ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*; п.п. 3.14, 3.15, 3.16, 3.18 НПБ 104-03; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 СП 3.13.130.2009.	01.09.20	
5.	В поэтажных коридорах обеспечить закрытие дверей, отделяющих части этажей.	п. 36(г) ППР в РФ, ст. 55 ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ*, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ*, п. 6.26* п. 7.17 СНИП 21-01-97*.	31.12.19	
6.	Не допускать хранение мебели и других предметов в техническом помещении (теплоузел) на первом этаже у вахты.	п. 23(б) ППР в РФ	31.12.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору




Крайнов А.В.

(подпись)

М.П.

«23» сентября 2019 года.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

2019г.



(должность, фамилия, инициалы)