

Информация

по проведению проверок контрольно-надзорными органами по Ярославской области

в ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов за 2022 год.

№ п/п	Наименование органа государственного контроля (надзора)	Дата проведения	Цели, задачи и предмет мероприятия по контролю	Выявленные нарушения (акт №, справка)	Предписание	Информация по исполнению (сколько пунктов не выполнено) (с пояснением под таблицей: какие пункты, нарушения не исправлены, когда будет выполнено, какие препятствия)	
1.	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и	20.01.2022г. Внеплановая	Контроль по исполнению предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 4/1/1 от 09.04.2021	Акт проверки №5 от 20.01.2022 Предписание № 4/1/1	Предписание № 5/3	1. Использовать для отделки потолков путей эвакуации (в общих коридорах) в административном корпусе на 2 этаже; жилым корпусе- в отделении милосердия № 2,3 на 1 этаже, отделении милосердия №3 на 2 этаже, отделении активного долголетия на 2 этаже материалы класса пожарной опасности не	1. Выполнено частично. 2. Срок исполнения до 16.01.2023г 3. Срок исполнения до 16.01.2023г 4. Срок исполнения до 16.01.2023г В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления

	<p>Большесельском у районах Ярославской области</p>					<p>менее, чем КМ1 (Г1 В1 Д2 Т2 РП1) 2. Использовать для покрытия пола в актовом зале материалы класса пожарной опасности не менее чем К2 (Г1 В2 Д2 Т 2 РП 1) 3. Использовать для отделки потолка и стен в актовом зале материалы класса пожарной опасности не менее чем КМ1 (Г1 В1 Д2 Т2 РП 1) 4.Использовать для отделки потолка в помещении столовой (зальное помещение) материалы класса пожарной опасности менее чем КМ1 (Г1 В1 Д2 Т2 РП1)</p>	<p>государственно го контроля (надзора), муниципальног о контроля" Срок исполнения предписаний продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

2.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе	30.03.2022г. По эпидемиологическим показаниям	Эпидемиологическое расследование случаев Covid-19, полноты и своевременности проведения противоэпидемических мероприятий	Акт № 7 от 30.03.2022г.	нет	<p>1. Нарушены сроки передачи экстренных извещений на больных с диагнозами инфекционных заболеваний</p> <p>2. Несвоевременно изолированы ПСУ с признаками острых респираторных заболеваний</p> <p>3. Не своевременно госпитализированы ПСУ с диагнозами внебольничная пневмония, Covid-19</p> <p>4. Несвоевременно было организовано лабораторное обследование больных с признаками ОРВИ на Covid-19</p> <p>5. Не была произведена надлежащая изоляция</p>	1
----	--	--	---	----------------------------	-----	--	---

						контактного с больными Covid-19 и не имеющего вакцинации 6. Не были организованы надлежащие мероприятия по обеззараживанию медицинских отходов класса В	
3.	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	13.04.2022г. Плановая	Соблюдение прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан	14.04.2022г.	нет	Нарушений не выявлено.	

4.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе	18.04.2022г.- 27.04.2022г. Плановая	Соблюдение обязательных санитарно- эпидемиологических требований	Акт от 28.04.2022г.	Предписание № 241 от 28.04.2022г.	1. Размеры площадки для накопления ТКО на территории социального учреждения меньше установленных требований, не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны 2. Не проводятся плановые обследования зданий социального учреждения на заселенность членистоногими 3. Зона отдыха на территории социального учреждения не оборудована стационарными	Выполнено частично. Срок до 01.04.2023г
----	--	---	--	------------------------	---	---	--

						<p>или временными туалетами</p> <p>4. Двухэтажное здание социального учреждения не оборудовано устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</p> <p>5. Палаты изолятора не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзами с умывальниками</p> <p>6. Не соблюдается норма по площади палат изолятора из расчета 6,0 м на 1 койку (в палате площадью-14.8 м² - 3 кровати, в палате площадью 17.7 -4 кровати, в</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>палате площадью 14,6 м2 - 3 кровати)</p> <p>7. Нарушены гигиенические требования к внутренней отделке жилых комнат (спален) в отделениях (за исключением отделения милосердия №1) : в ряде жилых комнат потолки и стены имеют нарушение целостности покрытия, следы протечек.</p> <p>8. В холле отделения милосердия №3 на 2 этаже установлена мягкая мебель (кресла), которая используется без съемных чехлов, подлежащих стирке по мере загрязнения, но не реже 1 раз в месяц</p> <p>9. В отделении</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>активного долголетия зона душевой с душевой установкой не оборудована закрытой кабинкой 10. В умывальных комнатах отсутствуют полотенцесушители и 11. Отсутствуют индивидуальные мешки для -стирки личных вещей ПСУ при централизованной стирке личных вещей в прачечной социального учреждения 12. В производственных и вспомогательных помещениях пищеблока отсутствуют водонагревающие устройства на случаи отсутствия централизованного горячего водоснабжения</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>13. помещениях процедурной и автоклавной параметры воздухообмена не соответствуют гигиеническим нормативам, вытяжка преобладает над притоком</p> <p>14. в душевой отделения активного долголетия отсутствуют емкости надлежащих размеров для дезинфекции ковриков методом погружения</p> <p>15. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется неправильно</p> <p>16. Не обеспечена надлежащая температура горячей воды, согласно</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Протокола лабораторных исследований №833</p> <p>17. в помещениях не обеспечены параметры микроклимата по влажности воздуха в соответствии с гигиеническими нормативами</p> <p>18. уровни искусственной освещенности в помещениях ниже гигиенических требований в кабинете Психолога</p> <p>19. Не представлены данные о пройденном медицинском осмотре 24 сотрудниками учреждения</p> <p>20. Не представлены данные о профилактических прививках против</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						кори (либо сведения о перенесённом заболевании) у 2-х сотрудников 21. отсутствует лабораторный контроль за качеством проведения стерилизации инструментов и эффективностью работы стерилизационного оборудования в парикмахерской	
--	--	--	--	--	--	--	--

5.	<p>Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области</p>	<p>17.05.2022г. Плановая</p>	<p>В связи с исполнением ежегодного плана проведения проверок</p>	<p>Акт плановой выездной проверки 25 от 17.05.2022г.</p>	нет	<p>Нарушений не выявлено.</p>	
----	--	----------------------------------	---	--	-----	-------------------------------	--

6	Угличская межрайонная прокуратура	10.06.2022г.	Проверка исполнения законодательства по оказанию услуг питания		Представление об устранении нарушений законодательства	<p>1.Обработка сырых овощей осуществляется с нарушением требований поточности к проведению технологических процессов</p> <p>2. Нарушены требования к хранению пищевой продукции в морозильной камере.</p> <p>3.Допускается прием в столовую пищевого сырья без маркировки.</p> <p>4. Допускается перетаривание продовольственного сырья из потребительской и транспортной тары в матерчатые и полиэтиленовые мешки.</p> <p>5. Неправильно ведется журнал бракеража скоропортящейся пищевой</p>	Исполнено в полном объеме.
---	-----------------------------------	--------------	--	--	--	--	----------------------------

						продукции 6. Бракераж изготовленной кулинарной продукции ведется формально. 7. Осуществляется хранение личных вещей персонала в кладовых сухих продуктов.	
7.	ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по Ярославской области	17.08.2022 Плановая	Проверка достоверности представленных индивидуальных сведения, содержащих специальный стаж, в период 2019-2022гг.	Акт № 146 от 26.08.2022	нет	Нарушений не выявлено.	
8.	Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области	01.09.2022- 28.09.2022гг. Плановая	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Акт № 6 от 05.10.2022г.	нет	Нарушений не выявлено.	

9.	ГУ – Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	14.11.2022-02.12.2022гг. Плановая	Проверка полноты и достоверности предоставляемых страхователем или застрахованным лицом сведений и документов необходимых для начисления и выплаты страхового возмещения, правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов	Акт № 7600228000802 4 от 02.12.2022г. Акт № 7600227000290 4 от 02.12.2022г. Акт № 7600225000957 5 от 02.12.2022	нет	Произведен расчет и выплата пособия по временной нетрудоспособности без учета ставки	
10	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	07.11.2022г. Плановая	Проверка условий жизни, соблюдения прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение сохранности их имущества	Акт от 08.11.2022г.	Нет	В описи имущества недееспособных граждан не занесено имущество, указанное в арматурных карточках	Исполнено в полном объеме.

11	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	23.12.2022г. Плановая	Проверка условий жизни, соблюдения прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение сохранности их имущества	Акт от 24.12.2022г.	нет	Нарушений не выявлено.	
----	---	--------------------------	--	---------------------	-----	------------------------	--